А4 Пішін *Формат А4*		*Нысанның БҚСЖ бойынша коды* *Код формы по ОКУД* _____ *КҰЖЖ бойынша ұйым коды* *Код организации по ОКПО* _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*		*Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама*
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы *Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы* *Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Келес аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы* *Келесское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан*		*Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415*

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.18.X.KZ40VWF00010496
Дата: 09.08.2019 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
ЖШС «Шамшырақ» бөбекжай балабақшасының медициналық (алғашқы медициналық санитариялық көмек :дәрігерге дейінгі медициналық көмек) қызмет көрсету бөлмелеріне
(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 06.08.2019 22:16:28 № KZ36RYS00024846***
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский ясли сад "Шамшырақ", Келес ауданы, Біртілек а/о, Жабай төбе ауылында орналасқан***
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Келес ауданы, Біртілек а/о, Жабай төбе ауылында орналасқан ЖШС «Шамшырақ» бөбекжай балабақшасының медициналық (алғашқы медициналық санитариялық көмек:дәрігерге дейінгі медициналық көмек) қызмет көрсету бөлмелеріне
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4.Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ***қажет емес***

5.Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) ***ЖШС «Шамшырақ» бөбекжай балабақшасының құрылтайшысы А.Арсланова Келес ауданы, Біртілек а/о, Жабай төбе ауылында орналасқан ЖШС « Шамшырақ» бөбекжай балабақшасының медициналық (алғашқы медициналық санитариялық көмек: дәрігерге дейінгі медициналық көмек) қызмет көрсету бөлмелеріне тексеруді және санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды беру туралы жазған 06.08.2019ж өтініші және техникалық түгендеу іс қағазы, зертханалық зерттеу хаттамаларының нәтижелері***

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) ***қажет емес***

7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются)
ҚР ҚДСК «ҰСО» ШЖК РМК-ның ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің 06.08.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

2019жылғы №2019-55 метеорогиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 06.08.2019жылғы №2019-55 жарықты өлшеу хаттамасы, 18.07.2019жылғы №48 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 18.07.2019жылғы №43 су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы.

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Медициналық (алғашқы медициналық санитариялық көмек:дәрігерге дейінгі медициналық көмек) қызмет көрсету бөлмелері Келес ауданы, Біртілек а/о, Жабай төбе ауылында орналасқан. Жалпы ауданы 28,2 ш.м. Медициналық кабинетті жертөле және цоколдық қабаттарында орнатуға жол берілмеген. Изолятор 1,2 м биіктікте әйнектелген қалқа құрылғысы арқылы бөлінген. Медициналық персоналдың жұмысына кедергі келтіруі немесе бұзуы мүмкін үй-жайларды (сорғы қондырғысы бар бойлерлер, өндірістік үй-жайлар, жөндеу шеберханалары, сорғы бөлімшесі бар салқындатқыш камералар, желдеткіш камералары, компрессорлық) медициналық кабинетке көрші немесе үстінде орналастырылуына жол берілмеген. Қабырғалары 1,5 м биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарымен жинауға төзімді материалмен қапталған. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесі жоқ, су ысытқыштарды пайдаланады. Ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2 м биіктікте термометр орнатылған. Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) медициналық кабинетке бөлек бекітілген, арнайы бөлінген орында сақталады. Медициналық кабинет ҚР ДСМ-нің 17.08.2017жылғы №615 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының 9-қосымшасына сәйкес жабдықталған. ҚР ҚДСК «ҰСО» ШЖҚ РМК-ның ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің температураға, ауаның салыстырмалы ылғалдылығына, жасанды жарықтандыру деңгейіне, ауа ортасына жүргізген зертханалық-аспаптық өлшеулеріңде санитариялық қағидалардан ауытқулар анықталмаған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) ***қажет емес***

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
ҚР ҚДСК «ҰСО» ШЖҚ РМК-ның ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің 06.08.2019 жылғы №2019-55 метеорогиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 06.08.2019жылғы №2019-55 жарықты өлшеу хаттамасы, 18.07.2019жылғы №48 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 18.07.2019жылғы №43 су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

ЖШС «Шамшырақ» бөбекжай балабақшасының медициналық (алғашқы медициналық санитариялық көмек:дәрігерге дейінгі медициналық көмек) қызмет көрсету бөлмелеріне
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ҚР ДСМ-нің 17.08.2017жылғы №615 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары бойынша сәйкес.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Келес аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Келесское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Оразымбетов Спандияр Шамиханович
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.